

Από: Operational Excellence  
Procurement

Προς: Ανάρτηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη νέων ηλεκτρικών πινάκων, για τις ανάγκες της επιχειρηματικής μονάδας της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Κάμπινγκ Ασπροβάλτας» – Αρ. Διακ. 5389/09.04.2026.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα συγκεντρωτικά:

α/α	Ερώτηση	Απάντηση
1.	Υπάρχει διαθέσιμη η ισχύουσα ΥΔΕ, κατόψεις και μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης	Η εγκατάσταση διαθέτει ΥΔΕ σε ισχύ.
2.	Η επανέκδοση της ΥΔΕ αφορά το σύνολο της εγκατάστασης ή μόνο τα τμήματα του παρόντος έργου	Η ανανέωση της ΥΔΕ αφορά το σύνολο της εγκατάστασης.
3.	Οι εξωτερικοί πίνακες τύπου pillar θα τοποθετηθούν εντός κιβωτίων (pillar) ή πρόκειται για στεγανούς πίνακες εξωτερικού χώρου	Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.3 του Παραρτήματος Ι «Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης».
4.	Ποιος είναι ο τρόπος στήριξης των pillar και περιλαμβάνεται τυχόν κατασκευή βάσεων στο αντικείμενο	Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».
5.	Τα 16 pillar σε τι φορτία / εγκαταστάσεις θα τροφοδοτούν	Τα pillar εξυπηρετούν καταναλώσεις των κατασκευησθέντων
6.	Περιλαμβάνονται στο αντικείμενο καλωδιώσεις ή γίνεται χρήση των υφιστάμενων	Γίνεται χρήση των υφιστάμενων καλωδιώσεων
7.	Περιλαμβάνονται αποξηλώσεις και αποκαταστάσεις υποδομών (βάσεις, σωληνώσεις κ.λπ.)	Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».

8.	Υπάρχουν απαιτήσεις για διακοπές ρεύματος ή ειδικός προγραμματισμός εργασιών	Όποτε απαιτείται θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος. Θα προηγηθεί η αντικατάσταση του ΓΠΧΤ και θα ακολουθήσει αυτή των υποπινάκων.
9.	Η διετής τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει μόνο προληπτική συντήρηση ή και αποκατάσταση βλαβών	Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του Παραρτήματος Ι «Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης».
10.	Υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένο κατασκευαστικό οίκο ή γίνονται αποδεκτές ισοδύναμες λύσεις	Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1.3 του Παραρτήματος Ι «Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης».
11.	Κάποιοι από τους διακόπτες ισχύος που θα περιλαμβάνει ο νέος ΓΠΧΤ, δεν διαθέτουν το απαραίτητο μήκος για να συνδεθούν στους διακόπτες, λόγω του ότι έγινε προσπάθεια αφαίρεσης καλωδίου με σκοπό την κλοπή. Παρακαλώ, διευκρινίστε αν θα τοποθετηθεί καινούργιο καλώδιο από τους τεχνικούς του κάμπινγκ;	Εάν υπάρχουν καλώδια κομμένα που δεν φτάνουν μέχρι τον ΓΠΧΤ, σημαίνει ότι δεν αφορούν υποπίνακες που χρησιμοποιούνται και συνεπώς δεν απαιτείται η προέκταση/αντικατάστασή τους.
12.	Σύμφωνα με την προδιαγραφή, οι εξωτερικοί πίνακες τύπου pilar, θα έχουν γενικό αυτόματο διακόπτη 4x160A. Ο αριθμός των pilar που ελέγξαμε έχει παροχή καλωδίου 3x35 ή 3x25mm <sup>2</sup> . Δεν υπερκαλύπτει τον γενικό διακόπτη των νέων εξωτερικών πινάκων τύπου pilar, ο οποίος είναι 4x160A σύμφωνα με το πρότυπο. Παρακαλώ, διευκρινίστε αν θα τοποθετηθούν από εσάς καινούργια καλώδια προς τα pilar;	Υπάρχει η απαιτούμενη καλωδίωση για την κάλυψη τετραπολικού γενικού αυτόματου διακόπτη.
13.	Στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου στο Παράρτημα Ι, αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση σχετικής ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου. Οι επεμβάσεις που γίνονται από τον Ανάδοχο είναι σε συγκεκριμένους πίνακες, όπως ΓΠΧΤ, εσωτερικός επιτοίχιος πίνακας WC και 16 πίνακες εξωτερικοί τύπου pilar. Η εγκατάσταση διαθέτει και άλλους πίνακες για τους οποίους ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να επέμβει, παρόλο που κάποιοι από αυτούς χρήζουν επέμβασης, ώστε οι πίνακες αυτοί να εναρμονιστούν με το πρότυπο 60364. Οι επεμβάσεις αυτές και οι έλεγχοι έχουν κάποιο κόστος. Παρακαλώ, διευκρινίστε αν θα αναλάβει ο Ανάδοχος	Η ΥΔΕ θα αφορά το σύνολο της εγκατάστασης. Η ανανέωση της ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου που ζητείται στο διαγωνισμό αφορά την προετοιμασία του σχετικού φακέλου με τα δικαιολογητικά (σχέδια κλπ) για το σύνολο της εγκατάστασης. Η έκδοση της ΥΔΕ θα γίνει με μέριμνα της ΕΤΑΔ ΑΕ.

αυτές τις επεμβάσεις και από ποιον θα καλυφθεί το κόστος αυτό;	
----------------------------------------------------------------	--

Operational Excellence Director

Γεώργιος Σπυρόπουλος

Κοινοποίηση

1. Executive Office.
  2. Technical Studies/Project Management.
  3. Business Units & Olympic Assets Management
- Εσωτερική Διανομή  
Operations – Operational Excellence - Procurement